Homologatie Volley Belgium - Nationale 3

Geldig tot einde seizoen **2022 - 23**


Sporthal

LAARNE

Club:	O-1464
VC KALKEN	


Leeweg 26
9270 Laarne





Te respecteren wedstrijdopstelling

Wedstrijdomgeving



In de speelzone mag er geen enkel obstakel aanwezig zijn.
Geen andere manifestaties toegelaten in de sporthal tijdens de wedstrijd

Reeks: NAT 3 - H -

Afmetingen

Toeschouwers Max. Toegelaten		Lengte:	45 m	Vrije zone speelveld (opslagzone)	minimum 2m
Licht:	432	Breedte:	32 m	Vrije zone speelveld	minimum 2m
Vloer:	Ondergrond: zwevend Bekleding: synthetisch	Hoogte:	7,50 m	*Vrije hoogte tot dakconstructie of eventuele obstakels in de wedstrijdzone van 22mx13m*	
Scorebord	Handscorebord	Ruimte Administratie		ok	Kleedkamer ploegen: 8
Verwarming	ok	Ruimte dopingcontrole (+WC)		ok	Kleedkamer officials: 2

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vereiste codes		D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	A	B
Homologatiecode veld:	4	D	B	D	A	C	B	B	A	A	B	A	B

Algemene Informatie *(te respecteren tijdens de wedstrijd)*

De noodzakelijke vrije zone van 2m dient duidelijk afgebakend te zijn (tape), zijde toeschouwers (cafetaria).


Dit homologatiebewijs vervalt als er wijzigingen aan de zaal gebeuren.

Indien er tijdens de wedstrijd aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt, dient dit door de scheidsr en/of comm vermeld te worden op het wedstrijdblad.

VEREISTE CODES Nat 3 H + D 2020

Code			OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES
1	Vrije zone	D	min. 2 m naast zijlijn en achter achterlijn
2	Hoogte	C	min. 6,50 m
3	Verlichting	E	min. 300 lux
4	Vloer	B	Harde ondergrond met bekleding **zonder** schokabsorberend vermogen
5	Lijnen	C	Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren
6	Palen	B	Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.
7	Platform scheidsr	B	Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid
8	Kleedk spelers	B	Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met gezamelijke douches
9	Kleedk scheidsr	B	Met enkel lavabo
10	EHBO	C	Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein (+ defibrillator)
11	Verwarming	A	Minimum 16°C
12	Opw/strafzone	B	Opwarmingszone en strafzone naast wisselbank, niet afgebakend, beperkte ruimte.

NOC/Homologatie : Luc Van Rentergem - Rudolf Van Hove


3,50 m
450
5
439
360
505
490
3
469
393
2
436
457
7 m
6,15 m
550
3 m
3,75 m
498
300
4
432
530
3,95 m
CAFETARIA
KLIMMUUR
508
6
414
439
0,6 m
440
432
465
4,75 m
5 m
330
504
323
362
0,55 m
3,50 m
7 m